

Руководство по эксплуатации контроллера «Квота-3 Л»

Оглавление

Оглавление	2
Руководство пользователя контроллера «Квота-3 Л»	5
1 Назначение и общий вид	5
1.1 Назначение	5
1.2 Общий вид	5
1.3 Технические характеристики	6
1.4 Комплектность	7
2 Отпуск продукта	7
2.1 Отпуск продукта с авторизацией по карте	7
2.2 Отпуск продукта с ручной авторизацией	8
3 Ввод данных	8
3.1 Ввод паролей	8
3.2 Ввод полей	8
Руководство администратора	10
1 Главное меню	10
1.1 Сервис	10
1.1.1 Счетчик топлива	10
1.1.2 Снятие событий	10
1.1.3 Снятие пополнений	10
1.1.4 Название колонки	10
1.1.5 Точность вывода	11
1.1.6 Время отображения результата	11
1.2 Оборудование	11
1.2.1 Резервуар	11
1.2.1.1 Информация о резервуаре	11
1.2.1.2 Пополнение резервуара	11
1.2.1.3 Задать отображение остатка	11
1.2.1.4 Параметры резервуара	11
1.2.2 Принтер	12
1.2.3 Счетчик	12
1.2.4 Пистолет	13
1.2.5 Клапан	13
1.2.6 Насосный блок	13
1.3 Настройка	14
1.3.1 Установка времени и даты	14
1.3.2 Параметры жидкокристаллического дисплея	14
1.3.3 Геолокация	14

1.4	Получатели	14
1.4.1	Обновить базу.....	15
1.4.2	Выгрузить базу	15
1.4.3 (1)	Отобразить список.....	15
1.4.3 (2)	Добавить получателя.....	15
1.4.4	Удалить получателя.....	15
1.4.5	Редактировать получателя.	15
1.4.6	Установка лимитов	16
1.4.7	Идентификация пользователей.	16
1.5	Диспетчеризация.....	17
1.5.1	Режим диспетчера.	17
1.5.2	Параметры LAN	17
1.5.3	Параметры GPRS	17
1.6	Администрирование	18
1.6.1	Пароль администратора.....	18
1.6.2	Пароль сервисный.....	18
1.6.3	Сброс событий	18
1.6.4	Сброс пользователей.....	18
1.6.5	Сброс пополнений	18
1.6.6	Сброс настроек.....	18
1.6.7	Диагностика.....	19
1.6.8	Перезагрузка	19
1.6.9	Обновление ПО	19
1.7	Информация.....	19
2	Режимы работы и варианты установки контроллера.....	19
2.1	Работа с исполнительными устройствами, один пост.....	20
2.2	Работа с исполнительными устройствами, два поста	20
2.3	Работа со сторонними устройствами выдачи, один пост	21
2.4	Работа со сторонними устройствами выдачи, два поста.....	22
2.5	Комбинированный режим работы, два поста.....	23
3	Подготовка контроллера и начало работы	23
3.1.	Конфигурация по умолчанию	24
3.2	Установка и настройка.....	24
3.2.1.	Настройка контроллера для одного поста. Работа с исполнительными устройствами	25
3.2.2	Настройка контроллера для двух постов. Работа с исполнительными устройствами	25
3.2.3	Настройка контроллера для одного или двух постов. Работа с внешними устройствами выдачи.....	26

3.2.4 Настройка контроллера для комбинированного режима	26
3.3 Подключение к серверу	26
Руководство монтажника системы	28
1 Требования безопасности	28
2 Габаритные и установочные размеры контроллера	28
3 Монтаж контроллера	28
4 Схемы подключения	29
4.1 Условные обозначения	29
4.2 Схема подключения исполнительных устройств в однопостовом режиме	30
4.3 Схема подключения устройств в двухпостовом режиме	30
4.4 Схема подключения внешнего устройства выдачи в однопостовом режиме	31
4.5 Схема подключения внешних устройств выдачи в двухпостовом режиме	31
4.6 Схема подключения двухпостовая комбинированная исполнительные и внешние устройства	32
4.7 Схема подключения датчиков уровня	32
5 Требования по разводке сети интерфейса RS-485	33
Приложения	35
1 Предварительная настройка внешних устройств	35
1.1 Топаз	35
1.1.1 Подключение колонок «Топаз» в интерфейсном режиме	35
1.2 Sanki	36
1.3 Уровнемер Omnicomm	37

Руководство пользователя контроллера «Квота-3 Л»

1 Назначение и общий вид

1.1 Назначение

Контроллер «Квота-3 Л» во взрывозащищенном исполнении предназначен для дозированной выдачи нефтепродуктов авторизованным лицам. Нефтепродукты отпускаются по личным идентификаторам пользователей (номера, карты и т.д.). Контроллер предназначен для работы в составе облачного сервиса АЗС-Онлайн (<http://azs-online.ru>). Подключение к облачному сервису происходит через Интернет, для этого необходима установка сим-карты (размер nano-SIM) с подключением GPRS, операторов Билайн, Мегафон или МТС, примерный расход трафика за месяц составляет 500 Мб. С функционалом сервиса можно ознакомиться через тестовый вход.

1.2 Общий вид



Рисунок 1: Общий вид контроллера

На рисунке 1 изображен контроллер «Квота-3 Л» в режиме ожидания. В этом режиме на экране отображаются часы, уникальный идентификационный номер контроллера (УИН) (если не задано его имя), дата и резервуар. При соответствующих настройках контроллер может отображать вместо УИН расчетный, если датчик уровня не подключен, или фактический, полученный с датчика уровня, остаток продукта в резервуаре. Контроллер оснащён мембранной клавиатурой, с помощью которой осуществляется управление контроллером. Для чтения идентификаторов получателей на контроллере установлен бесконтактный считыватель. Его местоположение отображено на передней панели контроллера прямоугольником со скругленными углами с надписью «поднесите карту».

1.3 Технические характеристики

Технические характеристики Контроллера КВОТА-3 Л представлены в табл.1.

Таблица 1

Параметр	Значение
Габаритные размеры	255x193x60 мм
Габаритные размеры с кабельными вводами	289x193x60 мм
Материал корпуса	дюралюминий Д16, поликарбонат, нержавеющая сталь А2
Вес	2,5 кг
Класс защиты оболочки	IP67
Класс взрывозащиты	2Ex nC ПА Т6 Gc X
Температурный диапазон	-60°C – +50°C
Напряжение питания	220 В
Минимальное напряжение	100 В
Максимальное напряжение	240 В
Потребляемый ток (без учёта исполнительных устройств)	0,8 А
Коммутируемый ток внешних исполнительных устройств (максимальный)	8 А
Количество пользователей	4096
Количество событий отпуска	8192
Количество событий пополнений	8192
Количество заправочных постов	2
Количество сим-карт	1 nano-SIM (не входит в комплект поставки)
Количество интерфейсов RS-485	1
Количество интерфейсов 1-wire	1
Дисплей	жидкокристаллический индикатор монохромный, с подсветкой
Тип клавиатуры	мембранная
Ресурс клавиатуры	10000000 нажатий

1.4 Комплектность

В комплект поставки контроллера «Квота-3 Л» входят:

1. Контроллер автоматизированного учета и выдачи топлива «Квота-3 Л» – 1 шт.
2. Карта-идентификатор получателя – 10 шт.
3. Предохранитель 2А – 1 шт.
4. Предохранитель 8А – 4 шт.
5. Элемент питания CR2032 – 1 шт.
6. Антенна GSM – 1 шт.
7. Паспорт контроллера «Квота-3 Л» – 1 шт.
8. Руководство по установке, настройке и эксплуатации контроллера «Квота-3 Л» – 1 шт.

2 Отпуск продукта

2.1 Отпуск продукта с авторизацией по карте

2.1.1 Для получения продукта по карте необходимо авторизоваться на контроллере с помощью карты-идентификатора. Для этого бесконтактную идентификационную карту поднести в зону считывания, зона обозначена на контроллере прямоугольником со скруглёнными углами с надписью «Поднесите карту».

2.1.2 После чтения данных с карты контроллер проверит, записана ли такая карта в памяти и, если она записана, какие лимиты для неё установлены. Если карта присутствует в памяти контроллера и лимит карты не исчерпан, контроллер перейдет в следующую фазу запроса данных у пользователя, а на дисплее вместо часов появится форма запроса данных.

Внимание!!! В случае, если на контроллере, при поднесении карты, высветится сообщение «Чтобы получить доступ к колонке воспользуйтесь клавиатурой или обратитесь к администратору», следует воспользоваться ручной авторизацией с помощью клавиатуры (см. п. 2.2 Отпуск продукта с ручной авторизацией).

2.1.3 Если у аутентифицированной карты установлено подтверждение паролем, то контроллер попросит ввести пароль перед переходом в следующую фазу отпуска продукта (см. п. 2.3 Ввод данных).

2.1.4 Если у аутентифицированной карты установлено требование подтверждения, то контроллер попросит произвести аутентификацию подтверждающего пользователя поднесением подтверждающей карты, либо с помощью клавиатуры (см. п. 2.2 Отпуск продукта с ручной авторизацией).

2.1.5 Если на контроллере настроен сбор дополнительных сведений, то контроллер запросит эти данные перед запросом литража. Дополнительные данные которые может собирать контроллер:

- Регистрационный номер автомобиля;
- Показания одометра;

- Номер путевого листа.

2.1.6 Перед началом отпуска контроллер запросит сколько литров продукта выдать. На экране будет отображаться надпись «Введите количество литров», следом, если задан лимит на карточку, будет отображаться доступный остаток. Ниже на экране будет отображаться строка ввода. После ввода необходимого количества литров начнётся выдача продукта. Контроллер не позволит ввести количество отпускаемого продукта больше чем доступный остаток.

2.2 Отпуск продукта с ручной авторизацией

Отпуск продукта с ручной авторизацией осуществляется по идентичной последовательности действий, как и при авторизации по карте, за исключением первого пункта. В случае ручной авторизации, вместо бесконтактной карты используется клавиатура, с которой вводится идентификатор получателя продукта.

Для начала отпуска продукта в режиме с ручной авторизацией, получатель должен нажать кнопку «ввод» («старт»), после этого на экране отобразится приглашение к вводу идентификатора получателя товара: «Введите ID пользователя». После ввода ID, контроллер попросит ввести пароль пользователя. В режиме отпуска с ручной авторизацией пароль будет запрашиваться в обязательном порядке и отключить его нельзя!

Дальнейшие действия аналогичны действиям при отпуске с авторизацией по карте, начиная с пункта 2.1.4 и далее.

***Внимание!!!** В случае, если на контроллере, после ввода идентификатора пользователя, высветится сообщение «Чтобы получить доступ к колонке воспользуйтесь электронным ключом», следует воспользоваться авторизацией посредством карты (см. п 2.1 Отпуск продукта с авторизацией по карте).*

3 Ввод данных

Ввод данных на контроллере «Квота-3 Л» осуществляется с помощью мембранной клавиатуры. Клавиатура делится на три секции: клавиши навигации, клавиши подтверждения и отмены ввода, и буквенно-числовой блок клавиш с дополнительными клавишами смены регистра и смены языка.

3.1 Ввод паролей

Пароли на контроллере задаются только в цифровом виде, цифро-буквенных паролей не используется. В полях паролей набор осуществляется с помощью цифровых клавиш, после чего пароль подтверждается клавишей «ввод». Для отмены набора и выхода в предыдущее меню используется клавиша «отмена». Удаление некорректно введённого символа производится нажатием клавиши «влево».

Прим.: В полях ввода пароля, для большей безопасности, вводимый пароль отображается только символами «».*

3.2 Ввод полей

Поля данных контроллера, с которыми взаимодействует пользователь, делятся на чисто цифровые и цифро-буквенные. В оба типа полей набор данных осуществляется с помощью

буквенно-числового блока клавиш, при этом текущая выбранная раскладка отображается в верхней строке дисплея следующими обозначениями:

- 123 – числовой ввод
- абв – буквенный ввод строчными символами в русской раскладке
- АБВ – буквенный ввод заглавными символами в русской раскладке
- abc – буквенный ввод строчными символами в английской раскладке
- ABC – буквенный ввод заглавными символами в английской раскладке

Ввод буквенного символа производится многократным нажатием клавиши с соответствующей литерой, количество нажатий зависит от позиции литеры на клавише в текущей раскладке. При отсутствии нажатий в течение одной секунды буква считается введённой, а курсор печати переходит на следующее знакоместо.

При числовом вводе каждая кнопка буквенно-числового блока считается за одну цифру, за исключением кнопки с цифрой «1». При вводе дробных значений, зажатие этой кнопки приведёт к вводу «. » – разделителя дробной части.

Для удаления неверно введённого символа используется клавиша «влево».



Кнопка смены языка изменяет язык ввода: Русский—Английский – Числовой ввод.



Кнопка смены регистра меняет ввод строчных символов на заглавные и наоборот. Не используется в режиме числового ввода.

Руководство администратора

Настройка контроллера производится через меню администратора. Так же большая часть настроек контроллера может быть выполнена с компьютера через сервер (см. Руководство на облачный сервис АЗС-Онлайн»).

Для входа в меню необходимо по очереди нажать клавиши «влево» и «вправо» с интервалом между нажатиями менее полсекунды. После этого на экране контроллера появится приглашение к вводу пароля администратора. После ввода пароля на экране отобразится главное меню контроллера.

В контроллере используется два пароля (значения по умолчанию):

- Администратора: 0000
- Сервисный: 1234

***Внимание!!!** Пароли по умолчанию настоятельно рекомендуется сменить после установки контроллера (см. п. 1.6 Администрирование).*

1 Главное меню

1.1 Сервис

1.1.1 Счетчик топлива

Меню выводит общую сумму литров продукта выданных контроллером.

1.1.2 Снятие событий

Выгружает события контроллера на Flash-накопитель (требуется наличие USB разъема на контроллере).

1.1.3 Снятие пополнений

Выгружает события пополнений контроллера на Flash-накопитель (требуется наличие USB разъема на контроллере).

1.1.4 Название колонки

Через этот пункт меню можно отредактировать название колонки и номер колонки.

Название колонки будет выводиться вместо уникального идентификационного номера колонки. Изменение названия контроллера, выполненное через этот пункт меню в случае, если контроллер подключен к серверу, приведет к внесению изменений в базу данных сервера.

Номер колонки – число в диапазоне от 1 до 255, которое используется для выгрузки или загрузки в контроллер файлов пользователей, пополнений, событий.

Например:

- *USER_207.UPL* – файл пользователей для колонки с номером 207
- *FUEL_105.CSV* – файл событий с колонки с номером 105

1.1.5 Точность вывода

В этом пункте меню можно настроить варианты отображения количества выданных литров на дисплее и в отчёте:

- Округление до сотых долей литра;
- Округление до десятых долей литра;
- Округление до целых литров.

1.1.6 Время отображения результата

Данное меню позволяет настроить время, в течение которого будет отображаться результат выдачи продукта по окончании отгрузки. Время может быть настроено в пределах от 5 до 120 секунд.

1.2 Оборудование

1.2.1 Резервуар

Через данный пункт меню можно подключить резервуар контроллера, просмотреть его свойства и параметры, выполнить пополнение резервуара. Контроллер может хранить информацию о четырёх подключенных резервуарах.

1.2.1.1 Информация о резервуаре.

Отображает состояние выбранного резервуара:

- Текущий уровень продукта в резервуаре;
- Плотность;
- Температура;
- Уровень подтоварной жидкости.

Следует учесть, что уровень продукта может выводиться как расчётный, который отображается на основании только пополнений и отгрузок продукта, так и фактический, при использовании уровнемера. А плотность, температура и уровень подтоварной жидкости заполняются только при подключении соответствующего уровнемера.

1.2.1.2 Пополнение резервуара

Через это меню выполняется внесение пополнений в резервуар, при его фактическом наполнении. Контроллер запросит количество литров, которые были залиты в резервуар, после чего обновит значение уровня в резервуаре. Контроллер не даст сделать пополнение в резервуар, которое превышает заданный резервуару объем.

1.2.1.3 Задать отображение остатка

Включает отображение оставшегося количества литров выбранного резервуара на главном экране контроллера. Если отображение остатка включено, то строка заменяет УИН контроллера или его имя, если оно задано.

1.2.1.4 Параметры резервуара

1. Активация резервуара – подключение или отключение выбранного резервуара на контроллере.

2. Объем резервуара – установка максимального фактического объема для выбранного резервуара.

3. Состояние опасности – указание уровня топлива для выбранного резервуара, по достижении которого контроллер будет выдавать предупреждение о низком уровне топлива.

4. Состояние блокировки – указание уровня топлива для выбранного резервуара, по достижении которого контроллер прекратит выдачу топлива.

5. Уровнемер – настройки датчика уровня топлива в выбранном резервуаре.

5.1. Тип уровнемера – позволяет выбрать используемый тип датчиков измерения уровня, подключаемых по линии интерфейса RS-485, адрес уровнемера будет соответствовать номеру резервуара, для которого настраивается уровнемер.

5.2 Калибровка – пункт меню для датчиков Omnicom и аналогичным им, работающих по протоколу LSS. Через этот пункт меню можно автоматически создать таблицу соответствия данных, отдаваемых уровнемером, и количества литров в резервуаре. Создание таблицы производится сливом через откалиброванный счетчик определённого количества товара, и регистрацией обновлённых данных с уровнемера. Операция будет повторяться, пока контроллер не опустошит ёмкость. По окончании калибровки контроллер будет иметь таблицу соответствия данных уровнемера с количеством литров в ёмкости.

Прим.: Для создания таблицы необходимо пролить полный резервуар, а также иметь откалиброванный по мернику счетчик. Перед калибровкой необходимо ввести точный уровень топлива в резервуаре.

6. Выбор резервуара – позволяет выбрать один из 4х возможных резервуаров, для его настройки отображения и использования. После выбора нового резервуара контроллер будет отображать в меню «Параметры резервуара» данные для нового выбранного резервуара.

Внимание!!! При работе с облачным сервисом «АЗС-Онлайн», все настройки резервуара, кроме калибровки уровнемера, должны производиться через облачный сервис!!!

1.2.2 Принтер

Оставлен для совместимости со старыми версиями.

1.2.3 Счетчик

Контроллер, при непосредственном управлении исполняющими устройствами, может работать с одноканальным, двухканальным или двумя одноканальными импульсными счетчиками, каждый из которых работает на свой пост в двухпостовом режиме. Эти режимы могут быть настроены через подменю «Тип счетчика»:

- Одноканальный;
- Двухканальный;
- Два поста (два одноканальных счетчика).

Каждый импульсный счетчик имеет характеристику «Импульсы на литр», эта характеристика зависит от внутреннего устройства счетчика, объема камеры, расположения датчиков внутри счетчика и прочих факторов. По умолчанию на контроллере настроено

среднее по счетчикам значение этой характеристики – 33.3 импульса на литр. Изменить это значение можно через подменю «Калибровка».

Калибровка может производиться как в ручном, так и в автоматическом режиме.

При использовании ручного режима контроллер предложит ввести новое количество импульсов на литр. После корректировки параметра следует проверить правильность выдачи товара в мерную ёмкость.

При использовании режима автокалибровки контроллер предложит задать объем мерной ёмкости, после чего произведёт наполнение мерной емкости. По окончании наполнения мерной емкости контроллер запросит количество фактически налитого продукта, после чего автоматически пересчитает и сохранит коэффициент.

В случае работы со сторонними модулями по интерфейсу RS-485, при использовании типа счётчика «одноканальный» или «двухканальный», будет работать только один пост. При использовании типа счётчика «два поста», контроллер будет работать с двумя сторонними модулями выдачи. Параметр «коэффициент счетчика» при работе со сторонними модулями значения не имеет.

Изменения параметров, внесённые в этом пункте меню, в случае, если контроллер работает с сервером, будут автоматически добавлены в базу данных сервера.

1.2.4 Пистолет

В этом пункте меню можно настроить подключение датчика парковки пистолета и его тип. Датчик парковки пистолета должен иметь выход типа «сухой контакт» и иметь «нормально замкнутую» или «нормально разомкнутую» группу контактов.

Подключение/отключение датчика парковки пистолета производится через подпункт меню «Активация».

Тип контактной группы датчика парковки пистолета настраивается через подпункт меню «Настройка».

Изменения параметров, внесённые в этом пункте меню, в случае если контроллер работает с сервером, будут автоматически добавлены в базу данных сервера.

1.2.5 Клапан

Для достижения точности налива товара в автоматизированных наливных устройствах используется «клапан замедления». Этот клапан перекрывает половину сечения потока, тем самым снижая скорость потока в конце налива. С уменьшенной скоростью потока можно получить большую точность налива.

Подпункт меню «Активация» позволяет включить/выключить использование клапана замедления на контроллере.

Подпункт меню «Настройка» позволяет задать порог срабатывания клапана замедления.

1.2.6 Насосный блок

В этом меню можно задать тайм-аут насосного блока и его режим работы.

Если при старте заправки в течении тайм-аута насосного блока не будет сигнала со счетчика, контроллер будет считать, что произошла неисправность и выключит насосный блок. Чтобы контроллер не выключал насосный блок при отсутствии сигнала со счетчика, тайм-аут насосного блока следует поставить равным нулю.

Внимание!!! При прямом подключении оборудования установка тайм-аута в ноль строго не рекомендуется!

Тип поста 1(2), позволяет переключить пост контроллера или для работы непосредственно с исполнительными устройствами (насосами, клапанами) – «Прямое подключение», или в режим работы со сторонним оборудованием выдачи по интерфейсу RS-485.

1.3 Настройка

1.3.1 Установка времени и даты

Через этот пункт меню можно установить текущую дату и внутренние часы контроллера.

Переход между элементами производится кнопками «влево» и «вправо», изменение элементов производится кнопками «вверх» и «вниз».

Сохранение изменённых настроек производится зажатием кнопки «вправо» на две секунды. Отмена изменений и выход в предыдущее меню производится зажатием кнопки «влево» на две секунды.

1.3.2 Параметры жидкокристаллического дисплея

В параметрах дисплея можно включить или выключить подсветку жидкокристаллического дисплея, а также настроить тайм-аут по истечении которого дисплей будет выключен. После выключения дисплея по тайм-ауту, включение дисплея производится после нажатия любой кнопки на контроллере.

Прим.: Параметр «авто» в вариантах включения подсветки остался для совместимости прошивки со старыми версиями контроллера и не используется в новых версиях.

1.3.3 Геолокация

В меню «Геолокация» можно включить или выключить определение местоположения прибора. Полученные координаты передаются на сервер АЗС-Онлайн, через который можно посмотреть карту местоположения контроллера и узнать приблизительный адрес установки.

Определение координат ведётся по технологии AGPS, через триангуляцию по сотовым вышкам.

Непосредственно на контроллере, полученные с геолокации координаты, не отображаются.

1.4 Получатели

Меню настройки получателей контроллера меняется в зависимости от того, работает контроллер автономно или с сервером. Режим работы выбирается через меню «Диспетчеризация» (см. п. 1.5).

1.4.1 Обновить базу

Обновляет базу данных получателей системы с Flash-накопителя (требуется наличие USB разъема на контроллере).

1.4.2 Выгрузить базу

Выгружает базу данных получателей с контроллера на Flash-накопитель (требуется наличие USB разъема на контроллере).

1.4.3 (1) Отобразить список

Только в режиме работы с сервером

Отображает список записанных на контроллер получателей.

1.4.3 (2) Добавить получателя

Только в автономном режиме

Через этот пункт меню можно добавить получателя товара в контроллер. Для добавления получателя необходимо задать:

- ID получателя (номер карты)
- ID транспортного средства (идентичен ID получателя, оставлен для совместимости со старыми программами)
- Фамилия/Марка авто
- Имя/Номер авто
- Название фирмы
- Пароль

1.4.4 Удалить получателя

Только в автономном режиме

Через этот пункт меню можно удалить получателя из контроллера. Для этого необходимо найти получателя кнопками «вверх»/«вниз», выбрать его кнопкой «ввод» и подтвердить удаление повторным нажатием кнопки «ввод».

1.4.5 Редактировать получателя.

Только в автономном режиме

Через этот пункт меню можно отредактировать данные получателя. Для этого необходимо найти получателя кнопками «вверх» и «вниз», выбрать его кнопкой ввод. Выводимые для редактирования поля аналогичны полям при добавлении пользователя (п. 1.4.3 (2)), за исключением поля «ID получателя» (номер карточки), которое остается неизменным.

1.4.6 Установка лимитов

Только в автономном режиме

Через данный пункт меню можно установить лимиты выдачи товара для получателей. Можно установить лимит для всех получателей контроллера или для какого-то пользователя индивидуально.

После выбора группового или индивидуального назначения лимита, если выбран индивидуальный тип, то сперва задаётся пользователь, которому лимит перезадаётся, а затем указывается тип лимита, и задаётся доступное количество литров. В случае, если лимит перезадаётся всем получателям контроллера, пользователь не выбирается, контроллер сразу переходит к выбору типа лимита.

В контроллере возможно задать следующие типы лимита:

- *Безлимит* – выдача топлива без временных и квотных ограничений.
- *Лимит на день* – Задаётся на определённый срок, в течение которого *каждый день* получатель сможет получить заданный лимитом литраж. Выдача продукта получателю прекращается только после истечения срока действия лимита.
- *Лимит на определённый срок* – количество литров, которое пользователь может получить в течение заданного срока. Получатель может израсходовать весь заданный лимитом литраж за один день или за несколько дней в течение заданного срока. Выдача продукта получателю прекращается после истечения срока действия лимита либо после того, как получатель израсходовал весь заданный лимитом литраж.
- *Лимит на неопределённый срок* – количество литров доступное данному получателю в течение неопределённого срока. Выдача продукта получателю прекращается только после того, как получатель израсходовал весь заданный лимитом литраж.

1.4.7 Идентификация пользователей.

Только в автономном режиме

Через данный пункт меню можно настроить параметры идентификации получателей и сбор дополнительных данных при получении товара.

Параметры идентификации можно настроить как для всех получателей, занесённых в контроллер, так и для каждого получателя в отдельности.

Контроллер позволяет настроить следующие варианты идентификации:

- *Электронный ключ* – выдача товара осуществляется по предъявлении электронного ключа.
- *Ручная + Ключ* – выдача товара осуществляется либо по предъявлении электронного ключа, либо по вводу номера пользователя (ID карты) с клавиатуры с последующим подтверждением паролем.
- *Ключ + Пароль* – выдача товара осуществляется по предъявлении электронного ключа, подтверждённого паролем пользователя.

- Ручная + Ключ + Пароль – выдача товара осуществляется либо по вводу номера пользователя с клавиатуры, либо по предъявлении электронного ключа с последующим подтверждением паролем.

Также через этот пункт меню задаются дополнительные данные, получаемые контроллером от получателя. Контроллер может получать следующие дополнительные данные:

- Одометр
- Путевой лист
- Номер машины

1.5 Диспетчеризация

1.5.1 Режим диспетчера.

В этом пункте меню выбирается режим работы контроллера. Контроллер может работать в следующих режимах:

- Автономный – работа контроллера в режиме без сервера;
- LAN–диспетчер – работа контроллера с сервером посредством Ethernet соединения;
- GPRS–диспетчер – работа контроллера с сервером посредством GPRS соединения.

В версиях прошивки контроллера выше 1.6 выбор между LAN и GPRS производится автоматически.

1.5.2 Параметры LAN

В этом пункте меню можно настроить параметры сетевого подключения:

- Адрес диспетчера – задаёт IP адрес сервера;
- LAN блока колонки – задаются сетевые параметры контроллера, такие как IP контроллера и маска подсети, в которой находится контроллер. Также через это меню можно изменить MAC адрес контроллера (прим.: для смены MAC адреса требуется сервисный пароль);
- Основной шлюз – в этом подменю задаётся IP адрес шлюза локальной сети, в которой находится контроллер.

1.5.3 Параметры GPRS

В случае, если оператор сотовой связи требует особые настройки сети, через данный пункт меню можно поменять следующие настройки сотовой связи:

Точка доступа – настройки имени точки доступа оператора (APN);

GPRS авторизация – логин и пароль, используемые для подключения к сети internet оператором GSM сети;

Адрес диспетчера – задает IP адрес сервера.

1.6 Администрирование

1.6.1 Пароль администратора

Изменяет пароль администратора. Перед изменением требуется ввести текущий пароль администратора.

Пароль администратора по умолчанию: 0000

***Внимание!!!** После установки контроллера настоятельно рекомендуется сменить пароль администратора!*

1.6.2 Пароль сервисный

Изменяет сервисный пароль. Перед изменением требуется текущий сервисный пароль.

Сервисный пароль по умолчанию: 1234

***Внимание!!!** После установки контроллера настоятельно рекомендуется сменить сервисный пароль!*

1.6.3 Сброс событий

Выполняет очистку базы данных событий на контроллере. Повторная процедура очистки событий сбрасывает счетчик событий в ноль.

Перед началом процедуры будет запрошен сервисный пароль.

***Внимание!!!** Эта операция может привести к полной потере событий, поэтому не стоит выполнять её, не проконсультировавшись с сотрудником технической поддержки.*

1.6.4 Сброс пользователей

Выполняет очистку базы данных пользователей на контроллере.

Перед началом процедуры будет запрошен сервисный пароль.

***Внимание!!!** Эта операция может привести к полной потере пользователей, поэтому не стоит выполнять её, не проконсультировавшись с сотрудником технической поддержки.*

1.6.5 Сброс пополнений

Выполняет очистку базы данных событий пополнений на контроллере. Повторная процедура очистки событий пополнений сбрасывает счетчик событий пополнений в ноль.

Перед началом процедуры будет запрошен сервисный пароль.

***Внимание!!!** Эта операция может привести к полной потере событий, поэтому не стоит выполнять её, не проконсультировавшись с сотрудником технической поддержки.*

1.6.6 Сброс настроек

Выполняет сброс настроек контроллера к заводскому состоянию.

Перед началом процедуры будет запрошен сервисный пароль.

Данная функция затрагивает только настройки контроллера и не затрагивает ни базу данных пользователей контроллера, ни базу данных событий.

1.6.7 Диагностика

Производит внутреннюю диагностику памяти контроллера на ошибки.

Внимание!!! В процессе теста все данные с контроллера будут удалены.

1.6.8 Перезагрузка

Позволяет произвести перезагрузку контроллера через меню без выключения питания.

Перед началом процедуры будет запрошен сервисный пароль.

1.6.9 Обновление ПО

Позволяет произвести обновление версии программного обеспечения контроллера через Flash-накопитель с файлом прошивки (требуется наличие USB разъема на контроллере).

1.7 Информация

Отображает информацию о контроллере:

1. Версию загрузчика;
2. Модель контроллера;
3. Версию прошивки;
4. Контрольную сумму прошивки;
5. Уникальный идентификационный номер колонки (УИН);
6. IMSI – международный идентификатор мобильного абонента (УИН сим-карты).

2 Режимы работы и варианты установки контроллера

Контроллер поддерживает несколько режимов работы, в зависимости от вариантов установки контроллера и подключенного к нему оборудования:

1. Работа с исполнительными устройствами, один пост.
2. Работа с исполнительными устройствами, два поста.
3. Работа со сторонними устройствами выдачи, один пост.
4. Работа со сторонними устройствами выдачи, два поста.
5. Комбинированный режим работы, два поста.

2.1 Работа с исполнительными устройствами, один пост



Рисунок 2: Конфигурация оборудования для одного поста

Структурная схема подключения исполнительных устройств к контроллеру «Квота-3 Л» в однопостовом режиме изображена на рисунке 2. Контроллер управляет насосом и клапаном замедления и принимает сигналы от датчика парковки пистолета и счетчика.

В этой конфигурации счетчик может быть подключен как одноканальный, так и двухканальный. Двухканальный счетчик имеет дополнительный контроль исправности счетчика.

Так же в этой конфигурации возможно подключить датчики уровня топлива по интерфейсу RS-485. Контроллер поддерживает подключение до четырёх датчиков уровня, по одному на каждый созданный резервуар.

2.2 Работа с исполнительными устройствами, два поста

На рисунке 3 указана структурная схема подключения контроллера «Квота-3 Л» при настройке контроллера в двухпостовом режиме. В этом режиме вместо клапана замедления подключается насос второго поста. Счетчики подключаются только в одноканальном режиме, каждый к своему каналу. Датчик парковки пистолета не используется.

В этой конфигурации можно использовать датчики уровня, подключенные по интерфейсу RS-485. Контроллер поддерживает до четырёх датчиков уровня, по одному на каждый созданный резервуар.

В двухпостовом режиме каждому посту (#1 и #2) соответствует свой резервуар. Третий и четвертый резервуары могут отслеживаться, но не используются.



Рисунок 3: Конфигурация оборудования для двух постов

2.3 Работа со сторонними устройствами выдачи, один пост

На рисунке 4 указана структурная схема подключения контроллера «Квота-3 Л» при использовании сторонних устройств налива товара. Обмен данными с устройствами производится по интерфейсу RS-485, по соответствующему протоколу обмена данными.

Поддерживаемые протоколы:

- Топаз (протокол 2.0);
- Sanki Dispenser Protocol v2.2 (Communication protocol for Russia App).

Построение линии интерфейса, топология, длина линии и используемый кабель должны соответствовать инструкции устройства налива, которое подключается к контроллеру.

Подключение датчиков уровня топлива в линию интерфейса RS-485, к которой подключены внешние устройства выдачи, невозможно.

Внешний модуль налива



Рисунок 4: Конфигурация с внешним модулем налива товара один пост

2.4 Работа со сторонними устройствами выдачи, два поста

Внешний модуль налива

Внешний модуль налива



Рисунок 5: Конфигурация с внешними модулями налива, два поста

На рисунке 5 указана структурная схема подключения контроллера «Квота-3 Л» при использовании сторонних устройств налива товара в двухпостовом режиме. Данная конфигурация по подключению отличается от однопостовой добавлением еще одного внешнего устройства. В этом варианте так же, как и в варианте с двумя постами, с непосредственным управлением исполнительными устройствами (п. 2.2), каждый пост работает со своим резервуаром, а третий и четвертый резервуар могут только отслеживаться.

2.5 Комбинированный режим работы, два поста

На рисунке 6 изображена комбинированная схема работы контроллера в двухпостовом режиме. В этом режиме один пост контроллера управляет исполнительными устройствами, а второй пост через линию интерфейса RS-485 управляет внешним модулем налива.

В этом режиме счетчик подключается только в одноканальном режиме и не может использоваться клапан замедления. Датчик парковки пистолета в этом режиме не может быть использован.




Рисунок 6: Комбинированный режим работы, два поста

Подключение датчиков уровня топлива в линию интерфейса RS-485, к которой подключены внешние устройства выдачи, невозможно.

3 Подготовка контроллера и начало работы

Прежде чем приступить к работе с контроллером, требуется установить в него сим-карту. Для этого необходимо:

1. Выкрутить 4 винта и аккуратно снять крышку корпуса контроллера;



2. На основной плате контроллера найти слот для сим-карт «SIM-1»;
3. Потянуть вверх крышку держателя сим-карты до щелчка;
4. Аккуратно открыть крышку держателя сим-карты (открывается вверх) и вставить сим-карту;
5. Закрыть крышку держателя сим-карты, потянув ее вниз до щелчка;

***Внимание!!!** Перед началом работы с контроллером необходимо удалить наклейку-язычок с батарейки, включить прибор и выставить время. Затем следует подождать 1-2 минуты и после этого выключить прибор.*

6. Закрыть контроллер крышкой и закрутить винты.

Для работы в онлайн сервисе АЗС-Онлайн каких-либо дополнительных настроек производить не требуется.

3.1. Конфигурация по умолчанию

По умолчанию контроллер настроен на работу в однопостовом режиме с исполнительными устройствами в следующей конфигурации:

- Тип счетчика: одноканальный;
- Коэффициент счетчика: 33.3 импульса/литр;
- Датчик парковки пистолета: не отслеживается;
- Клапан замедления: активирован;
- Порог срабатывания клапана замедления: 0 л;
- Тайм аут насоса: 15 секунд;
- Резервуар: не подключен.

3.2 Установка и настройка

Для начала необходимо, ориентируясь на пункт 2 «Режимы работы и варианты установки контроллера», решить в каком варианте будет установлен контроллер, после чего подключить его согласно соответствующей схеме из раздела «Руководство монтажника системы». Все

настройки устройств производятся через меню контроллера, раздел «Оборудование» (см. п. 1.2 Оборудование).

3.2.1. Настройка контроллера для одного поста. Работа с исполнительными устройствами

Если установка производится без датчика парковки пистолета и без клапана замедления, то единственное действие, которое необходимо сделать для начала работы, – откалибровать счетчик через меню настройки счетчика (см. п. 1.2.3 Счетчик).

Прим: для первого варианта установки клапан замедления и датчик парковки пистолета являются опциональными и могут не устанавливаться и не настраиваться.

В случае, если требуется настроить клапан замедления, необходимо установить порог клапана замедления (см. п. 1.2.5 Клапан).

Если используется и подключен датчик парковки пистолета, необходимо активировать и указать тип датчика пистолета – «нормально разомкнутый» или «нормально замкнутый» (см. п. 1.2.4 Пистолет).

Прим: Для настройки резервуара и уровнемера, если они используются, необходимо воспользоваться онлайн сервисом АЗС-Онлайн (см. инструкцию на сервис АЗС-Онлайн).

При работе с резервуаром без использования уровнемера, отображаемое значение будет рассчитываться на основе приходов и отгрузок продукта. Отгрузка будет производиться из выбранного резервуара, если их подключено больше одного. В случае использования датчика уровня будет отображаться значение литража, полученное с уровнемера.

3.2.2 Настройка контроллера для двух постов. Работа с исполнительными устройствами

Для того, чтобы настроить контроллер для работы с двумя постами, необходимо через меню контроллера, раздел «Оборудование» установить тип счетчика «Два поста».

В этом режиме не используются датчики парковки пистолета. Счетчики могут быть подключены только в одноканальном режиме. Реле клапана замедления, вместо клапана, управляет мотором насоса второго поста. Настройки клапана и пистолета в этом режиме не учитываются.

Для выполнения калибровки счетчика первого или второго поста необходимо перед калибровкой переключиться на соответствующий, первый или второй резервуар (см п.1.2.1.6 Выбор резервуара), даже если резервуары не подключены. Затем обязательно выйти в главный экран несколькими нажатиями клавиши «Отмена» («стоп»). После этого снова зайти в меню и начать калибровку счетчика выбранного поста (резервуара) (см. п. 1.2.3 Счетчик).

В двухпостовом режиме первый пост соответствует первому резервуару, а второй — второму. К третьему и четвертому резервуарам посты не привязаны, но контроллер может отображать уровень данных резервуаров, если к ним подключены уровнемеры.

Прим: Для настройки резервуара и уровнемера, если они используются, необходимо воспользоваться онлайн сервисом АЗС-Онлайн. (см. инструкцию на сервис АЗС-Онлайн).

3.2.3 Настройка контроллера для одного или двух постов. Работа с внешними устройствами выдачи.

Для настройки взаимодействия контроллера с внешними устройствами выдачи по интерфейсу RS-485, необходимо в настройках «Насосный блок», в подразделе «тип поста 1» вместо «прямое подключение», выбрать соответствующее оборудование. Например, «Топаз RS485» (см. п. 1.2.6 Насосный блок).

Если тип счетчика установлен «одноканальный» или «двухканальный», то контроллер будет работать только с одним постом (одним внешним устройством выдачи).

Для того, чтобы контроллер работал в двухпостовом режиме с внешними устройствами выдачи, необходимо поставить тип счетчика «два поста», а в настройках «Насосный блок», в подразделе «тип поста 2» указать работу с внешним устройством выдачи.

Для однопостового режима с внешними устройствами выдачи работа с резервуарами происходит точно так же, как и в однопостовом режиме с непосредственным подключением исполнительных устройств, за исключением того, что уровнемеры подключить нельзя.

Для двухпостового режима работа с резервуарами производится точно так же, как и в двухпостовом режиме с непосредственным подключением исполнительных устройств, за исключением того, что уровнемеры подключить нельзя.

Калибровка объемомеров и счетчиков внешних устройств выдачи производится в соответствии с документацией на устройство и не относится к данному руководству.

ВНИМАНИЕ!!! Перед подключением внешних устройств выдачи, требуется их предварительная настройка. Требуемые настройки для конкретного устройства выдачи описаны в разделе «Приложения».

3.2.4 Настройка контроллера для комбинированного режима.

Для настройки контроллера в комбинированный режим работы необходимо в настройках «Счетчик» указать тип счетчика «Два поста», а в разделе «Насосный блок», в подразделах «тип поста», одному посту оставить «прямое подключение», а другому посту выбрать соответствующее оборудование. При этом один из постов будет непосредственно управлять исполнительными устройствами, а второй пост совершать выдачу продукта через внешнее устройство выдачи.

В комбинированном двухпостовом режиме, несмотря на то что контактные группы свободны, на посту, который управляет исполнительными устройствами, можно использовать только одноканальный счетчик. Клапан замедления и парковки пистолета не используются.

Калибровка счетчика, для поста с исполнительными устройствами, и работа с резервуарами производится аналогично пункту 3.2.2 «Настройка контроллера для двух постов. Работа с исполнительными устройствами», за исключением того, что уровнемеры подключить нельзя, так как интерфейс занят внешним устройством выдачи.

3.3 Подключение к серверу

При включении контроллер попытается определить сим-карту и подключиться к сети оператора. После чего попробует подключиться к облачному серверу. Проследить

подключение контроллера можно по пиктограмме, отображенной на дисплее в верхнем левом углу экрана. Пиктограмма может отображать следующие состояния:



Нет сигнала. Данная пиктограмма означает, что контроллер либо не нашёл сим-карту, либо не смог подключиться к сети оператора. Возможна неисправность сим-карты, плохой контакт сим-карты, отсутствие антенны, плохой контакт антенны, или сим-карта заблокирована.

Если контроллер через две минуты после включения отображает иконку «Нет сигнала», то чтобы определить видит ли контроллер сим-карту, необходимо зайти в меню контроллера, в пункт «Информация» (п. 1.7), и сравнить значения ID-контроллера и IMSI сим-карты. Если они идентичны, то контроллер не определяет сим-карту. Если IMSI отличается от ID-контроллера, то проблема может быть в подключении антенны, в самой антенне или в заблокированной оператором сим-карте.



Есть сигнал. Пиктограмма отображает подключение к сети оператора и уровень сигнала, полученный из сети. Хотя в этом режиме контроллер и отображает уровень сигнала, это не значит, что открыто сетевое соединение. Также может не хватать пропускной способности сети.

Если контроллер отображает иконку «Есть сигнал», значит подключение к сети оператора прошло успешно, но оператор не дает открыть GPRS соединение вследствие каких-либо причин. Причинами отсутствия GPRS соединения могут быть особые настройки сети оператора, например, название точки доступа APN или нестандартные логин и пароль. Эти параметры можно проверить и перенастроить через пункт меню «Диспетчеризация» (см. п. 1.5.) «Параметры GPRS».

Еще одной проблемой, из-за которой контроллер остаётся в состоянии «есть сигнал», является перенастроенный адрес диспетчера. Этот адрес является настройкой по умолчанию, но может быть перенастроен, при необходимости маршрутизации. Посмотреть его можно через пункт меню «Диспетчеризация» (см.п.1.5) «Параметры GPRS».

Адрес по умолчанию: 151.248.114.153

Порт по умолчанию 60000

Причиной отсутствия GPRS соединения может являться плохая пропускная способность сети. Этот вариант проверить не удастся, потому что уровень сигнала указывает только на уровень GSM сигнала, а канал GPRS открывается оператором связи, когда такая возможность есть.



Подключен к серверу. Если контроллер отображает эту иконку, то подключение к серверу прошло успешно. После подключения к серверу контроллер передаст на сервер все события, созданные контроллером, а с сервера передадутся все настройки, внесённые в сервис во время автономной работы контроллера.

Теперь можно открывать сайт «<http://azs-online.ru>» и начинать работу с контроллером (более подробно в инструкции по эксплуатации сервиса «АЗС-Онлайн»).

Руководство монтажника системы

1 Требования безопасности

- Источником опасности являются токоподводящие цепи, находящиеся под напряжением 220В.
- Электробезопасность контроллера согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 соответствует I классу электробезопасности.
- Монтаж, установку и техническое обслуживание производить только при выключенном электропитании контроллера и всех подключаемых к нему устройств.
- Монтаж и техническое обслуживание блока должны проводиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

2 Габаритные и установочные размеры контроллера




Рисунок 7: Габаритные и монтажные размеры контроллера

3 Монтаж контроллера

3.1 Контроллер устанавливается на стенах или других конструкциях на открытом воздухе или под навесом.

3.2. Подвод сигнальных и силовых линий производится через герметичные вводы, располагающиеся на нижней стороне контроллера.

Внимание!!! Герметичные вводы должны быть надежно затянуты, а также в свободные от проводов вводы должны быть вставлены заглушки! В случае возникновения

дефектов изделия в результате несоблюдения данного требования, устройство снимается с гарантии.

3.3 Монтаж сигнальных и силовых линий производится согласно выбранной схеме подключения к винтовым клеммным колодкам. Максимальный момент затяжки винтов на клеммных колодках не должен превышать 0.3 Нм.

Внимание!!! Монтаж и пуско-наладочные работы должны проводиться организацией, имеющей на это полномочия от предприятия-изготовителя. В противном случае, изготовитель не несет гарантийных обязательств.

4 Схемы подключения

4.1 Условные обозначения

На схемах подключения оборудования (рис 9-14) используются условные обозначения, изображенные на рисунке 8.



Рисунок 8: Условные обозначения

L – Фаза. Если контроллер и подключаемое оборудование используют низковольтную сеть, то – положительный потенциал.

N – Нуль. Если контроллер и подключаемое оборудование используют низковольтную сеть, то – земля.

FG – Подключение заземления (только на контроллерах, использующих высоковольтную сеть 220В).

Внимание!!! На всех приведённых схемах подразумевается, что исполнительные устройства и контроллер питаются от одного источника питания, либо высоковольтного, (220В) либо низковольтного (12-24В). Если исполнительные устройства имеют другое напряжение питания чем то, которое использует контроллер, подключать их необходимо от отдельного источника питания, в соответствии с паспортом или руководством по эксплуатации на используемое оборудование.

Внимание !!! На схемах подключения внешних устройств, работающих по интерфейсу RS-485, отображены только линии связи, по которым контроллер взаимодействует с устройством. Остальные подключения внешнего устройства необходимо осуществлять в соответствии с паспортом или руководством по эксплуатации на используемое оборудование.

4.2 Схема подключения исполнительных устройств в однопостовом режиме




Рисунок 9: Схема подключения устройств в однопостовом режиме

4.3 Схема подключения устройств в двухпостовом режиме




Рисунок 10: Схема подключения устройств в двухпостовом режиме

4.4 Схема подключения внешнего устройства выдачи в однопостовом режиме




Рисунок 11: Схема подключения внешнего устройства выдачи в однопостовом режиме

4.5 Схема подключения внешних устройств выдачи в двухпостовом режиме




Рисунок 12: Схема подключения внешних устройств выдачи в двухканальном режиме

4.6 Схема подключения двухпостовая комбинированная исполнительные и внешние устройства




Рисунок 13: Схема подключения двухпостовая комбинированная.

4.7 Схема подключения датчиков уровня




Рисунок 14: Схема подключения датчиков уровня

5 Требования по разводке сети интерфейса RS-485

При подключении к контроллеру датчиков уровня топлива или внешних устройств выдачи по интерфейсу RS-485 необходимо соблюдать следующие требования:

1. Все подключения должны выполняться только при обесточенном оборудовании, в противном случае есть вероятность выхода оборудования из строя без права на гарантийный ремонт.

2. Сигнальные кабели для подключения интерфейса RS-485 не должны прокладываться в одном кабель-канале или кабельном лотке с силовыми кабелями.

3. Не рекомендуется проводить несколько линий связи в одном кабеле.

4. Сигнальные кабели для подключения интерфейса RS-485 необходимо прокладывать на расстоянии не менее 50 см от силовых кабелей, при невозможности соблюдения данного расстояния следует по максимуму уменьшить длину их параллельной укладки.

5. Пересечение сетевых линий и линий связи (если этого не избежать) необходимо выполнять под прямым углом.

6. Для линий RS-485 необходимо использовать экранированную витую пару не ниже пятой категории с сечением каждого проводника не менее 0,22 мм². Максимальная длина линии составляет 1000 м, на практике же рекомендуется использовать линии длиной не более 500 м.

7. Подключение экрана витой пары к нулевому потенциалу (Gnd) осуществляется только с одной стороны.

8. При построении линии интерфейса сигнальная пара А и В должна находиться внутри одной витой пары проводника (А — зелёный, В — бело-зелёный). Подключение сигнальных линий А и В в различных парах не допускается.

9. Не допускается увеличение сечения проводника витой пары путём «скруток» двух.

10. Запрещается сращивание витых пар и использование «скруток». Монтаж двух соседних приборов в линии допускается производить только при использовании цельного кабеля.

11. Для выравнивания потенциалов между подключаемыми устройствами рекомендуется соединить сигнальные земли устройств.

12. Приборы в линии интерфейса RS-485 должны подключаться последовательно друг за другом. (Прим.: Подключение следующего прибора допускается только к колодке интерфейса RS-485 конечного прибора в линии, после этого новое подключенное устройство становится конечным, и подключение еще одного устройства производится уже к нему).

13. Ветвления посередине линии или на колодках приборов не допускаются. Конечные приборы в линии должны иметь одну исходящую пару из разъема RS-485, приборы в середине линии должны иметь максимум две исходящих пары из разъема RS-485.

14. Конечные приборы в линии должны иметь подключенное нагрузочное сопротивление номиналом в 100 Ом между клеммами А и Б, в прибор КВОТА-3 Л

сопротивление встроено и подключено перемычками (J1, J2). Подключение нагрузочного сопротивления со стороны подключаемого оборудования производится согласно инструкции на данное оборудование.

15. В контроллере КВОТА-3 Л используется не гальваноизолированный интерфейс RS-485, поэтому для его защиты рекомендуется использование устройств защиты портов интерфейса (например: УЗЛ-И). Длина кабеля между устройством защиты и прибором КВОТА-3 Л должна быть минимальной.

16. В линии RS-485 разрешено использовать только одно Master устройство (устройство, инициирующее опрос), таким устройством является, например, контроллер КВОТА-3 Л. Не допускается подключение более одного Master устройства в линию RS-485.

17 Для контроллера КВОТА-3 Л допускается подключение 16 устройств на линию RS-485, однако, если в паспорте подключаемого устройства указано меньшее количество устройств в линии, то следует руководствоваться паспортом подключаемого устройства.

Приложения

1 Предварительная настройка внешних устройств

Все подключаемые к контроллеру по интерфейсу RS-485 устройства, должны быть настроены соответствующим образом. В этом разделе описаны шаги, необходимые для подключения внешних устройств к контроллеру.

Один интерфейс RS-485 поддерживает только один тип устройств, поэтому использовать уровнемеры, работающие по интерфейсу RS-485, с внешними модулями налива, работающими по интерфейсу RS-485, не получится.

1.1 Топаз

К контроллеру можно подключить колонки «Топаз», поддерживающие работу по интерфейсу RS-485, и работающие по протоколу Топаз-2.0.

Настраиваемая колонка должна быть подключена к компьютеру через преобразователь интерфейсов (RS-485 – COM), на который должен быть установлен драйвер. Настройка колонки производится через утилиту «Настройка Топаз (универсальная)», которую можно скачать с сайта производителя (<http://topazelectro.ru/texpodderjka/?razdel=261>).

1.1.1 Подключение колонок «Топаз» в интерфейсном режиме

Запустив утилиту, вы увидите, что она автоматически обнаружит колонку, подключенную к преобразователю, и предложит открыть соответствующий СОМ порт. Выбрав предложенный СОМ порт, необходимо считать конфигурацию, нажав соответствующую кнопку в правом нижнем углу утилиты. После чтения конфигурации в закладке «Конфигурация» отобразится количество сторон, количество рукавов на каждой стороне, а также адреса этих рукавов. После двойного клика по полю адреса рукава будет предложено сменить этот адрес. После изменения адресов на требуемые необходимо записать конфигурацию в колонку нажатием соответствующей кнопки в правом нижнем углу утилиты.

Контроллер «Квота-3 Л» работает с одним постом с адресом «1» в однопостовом режиме, и с двумя постами с адресами «1» и «2» в двухпостовом режиме вне зависимости от того, реализуются два поста двумя однопостовыми колонками «Топаз» или же одной двухпостовой колонкой «Топаз».

Кроме задания адресов постам в конфигурации, необходимо назначить следующие параметры колонки:

- Режим работы: интерфейсный;
- Тайм-аут разрешения долива: долив всегда запрещен;
- Безусловный пуск: разрешен.

Для сохранения параметров утилита запросит пароль администратора. По умолчанию пароль администратора: 123456.

Остальные параметры колонки устанавливаются в соответствии с паспортом колонки.

1.2 Sanki

Внимание !!! Для предварительной настройки контроллера колонки, необходим пульт настройки колонки. Данный пульт приобретается отдельно.

К контроллеру «Квота» можно подключить одну однопостовую или одну двухпостовую колонку «Sanki». Предварительную настройку колонки необходимо выполнить через пульт настройки колонки (рисунок 19). Пульт подключается к материнской плате колонки в разъем CN4A (TO KEYDISA).

Внимание !!! Пароли по умолчанию для входа в первый и второй уровни меню колонки *sanki*: 9876.

Для редактирования конфигурации необходимо зайти в меню настройки первого уровня, нажав клавишу «Price», после чего будет предложено ввести пароль первого уровня и нажать клавишу ввод «Litre». После входа в меню настройки первого уровня необходимо, нажав клавишу вверх или набрав 19 на клавиатуре, перейти к пункту «19.Вход в меню второго уровня», нажать «ввод» («Litre»), ввести пароль для входа во второй уровень и нажать «ввод» («Litre»).



Рисунок 19: Пульт для настройки колонки *Sanki*

Во втором уровне меню необходимо настроить три параметра, которые выбираются с помощью стрелок «вверх-вниз»:

- 22 *Offline/Online*, войти в пункт меню нажав клавишу ввод («Litre») и стрелками «вверх-вниз» выбрать пункт 2.*Online*, после чего сохранить, нажав клавишу ввод («Litre»), и выйти обратно во второй уровень меню клавишей «Cancel».

- *212 Protocol*, войти в пункт меню, нажав клавишу ввод («Litre»), и стрелками выбрать пункт 2 Russia 664, после чего сохранить, нажав клавишу ввод («Litre»), и выйти обратно во второй уровень меню клавишей «Cancel».
- *213 Address*, войти в пункт меню, нажав клавишу ввод («Litre»), если номер адреса указан «1», то выйти в предыдущее меню клавишей «Cancel». Если же адрес указан иной, то ввести новый адрес, нажав клавишу «1», после чего сохранить клавишей «ввод» («Litre») и выйти в предыдущее меню клавишей «Cancel».

После окончания настройки выйти в первый пункт меню клавишей «Cancel», после чего выйти из меню настройки повторным нажатием клавиши «Cancel».

Прим: последовательность нажатий клавиш клавиатуры для настройки колонки с паролем по умолчанию следующая: **price 9 8 7 6 litre 1 9 litre 9 8 7 6 litre 2 2 litre 2 litre cancel 2 1 2 litre 2 litre cancel 2 1 3 litre 1 litre cancel cancel cancel**

Остальные настройки колонки производятся в зависимости от конфигурации колонки в соответствии с паспортом изделия.

1.3 Уровнемер Omnicomm

Внимание !!! Для работы с уровнемерами контроллер «Квота-3 Л» должен работать в составе облачного сервиса «АЗС-Онлайн», через который будет производиться настройка резервуара и уровнемера. При работе в автономном режиме или с локальной программой «Garveks reporter», работа с уровнемерами не поддерживается.

Внимание !!! Для настройки датчика Omnicomm требуется устройство настройки «УНУ», которое не идёт в комплекте поставки датчика и приобретается отдельно.

Перед использованием датчика Omnicomm необходимо произвести предварительную настройку датчика посредством утилиты «Omnicomm configurator» через устройство настройки УНУ. Настройка датчика совершается в соответствии с паспортом, раздел «Настройка датчика с помощью программы Omnicomm Configurator».

При подключении уровнемера к контроллеру необходимо настроить следующие параметры уровнемера:

1. Адрес. Задается в диапазоне от 1 до 254. в дальнейшем адрес, заданный уровнемеру указывается в конфигурации резервуара в сервисе АЗС-Онлайн.
2. Автоматическая выдача данных – нет выдачи.
3. Скорость обмена – 19200 бод.